

Übersicht Verfahren **A** – **B** – **B+** – **C**

Ziel: Definierte Verfahren zur Ermittlung von Massenströmen durch Berechnung

Verfahren ->	A	B	B+ ^{*1}	C ^{*1} Neubau
Annahme: Heizlast=Heizleistung	Ja	Nein	Nein	Nein
Vereinfachte raumweise Heizlast	Nein	Ja	Ja	Nein
Heizlast nach Norm	Nein	Nein	Nein	Ja
Annahme von Rohrlängen/Dimensionen	Nein	Ja	Ja	Nein
Rohrnetzberechnung	Nein	Nein	Nein	Ja
Anlagenoptimierung				
Temperaturoptimierung „Neue Heizkurve“	Nein	Nein	Ja	Ja
Druckoptimierung	Nein	Nein	Ja	Ja
Heizleistung Übertrager				
Heizkörper (2-Rohr)	x ^{*2}	x ^{*3}	x ^{*4}	x
Fußbodenheizung	x ^{*2}	x ^{*2}	x ^{*4/5}	x

^{*1} Arbeitstitel ^{*2} feste Spreizung ^{*3} reale Rücklauftemperatur ^{*4} neue Heizkurve ^{*5} Variable Spreizung auf der Basis der Heiz**last** (Annahme oder Berechnung)